



SOFTWARE SISTEMA CONTROL




ARMARIO DE CONEXIONES A1

SLOT: 1-8



CENTRO CONTROL MOTORES
CABINA 6KV CMT-7



REV.	FECHA	DESCRIPCION	FIRMA	DIBUJADO:	REVISADO:	APROB.
				SA 5/98		

CUENTE : _____


S/ REFERENCIA: _____

DENOMINACION
'TAG' CMT-7
CABINA ACOMETIDA 6KV

ARMARIO DE CONEXIONES A1


CAMPO

SLOT:




- 'TAG'-FREC (DI 60) (A)
- 'TAG'-FFASE (DI 61) (A)
- 'TAG'-L (DI 62) (A)
- 'TAG'-H (DI 63) (A)
- 'TAG'-FF (DI 64) (A)

ITB-DI # 4



'TAG'-C01 7x1.5



- COMUN
- FALLO RECTIFICADOR
- FALLO FASE
- BAJA TENSION CC
- ALTA TENSION CC
- FUSION FUSIBLES

EQUIPO CORRIENTE CONTINUA
Ecc 25A

REV.	FECHA	DESCRIPCION	FIRMA	DENOMINACION
				'TAG' ECC
				EQUIPO CORRIENTE CONTINUA
DIBUJADO: S.H. 5/98 REVISADO: B APROR:				

CUENTE :

C / REPRESENTACION


SOFTWARE SISTEMA CONTROL

ARMARIO DE CONEXIONES A1


CAMPO

CCM
COLUMNA: D
CURICULO: E-J

SLOT:



ITB-DI
11



'TAG'-M
DI 175

'TAG'-F
DI 176

REV.	FECHA	DESCRIPCION	FIRMA

DIBUJADO: SA 5/98
 REVISADO: B
 APROBADO: B


'TAG' CCM DENOMINACION

ALIMENTACION TRAF0 6000/380-220V

CLIENTE :

S/ REFERENCIA:

SOFTWARE SISTEMA CONTROL



ARMARIO DE CONEXIONES

CENTRO CONTROL MOTOR
CABINA 20KV CAT-2

SLOT:



ITB-DOR # 11	25
TB 1	27
CHAN 7,8	29
	30

TM1	1
TM2	2
TM3	3
TM4	4

'TAG'-CO3
16x1.5Ap

ITB-DI # 4	6
TB 2	4
CHAN: 9-11	1
	20
	9
ITB-DI # 4	6
TB 1	4
CHAN: 1-8	1
	11
	14
	16
	19

- ARRANCAR (NO)
- PARAR (NC)
- DISPARO T MANDO Y PROT.
- FALLO RELE
- BAJA PRES. SF6
- COMUN
- FUERA SERVICIO
- FALLO ELECTRICO
- SCD (REMOTO)
- INT. CERRADO
- ALM BUCHOLZ
- ALM TERMOMETRO
- ALM TERMOSTATO
- ALM B. NIVEL ACEITE

CUENTE :

REV. FECHA

DESCRIPCION

FIRMA

DIBUJADO: S4 5/98

REVISADO: B


APROB:

DENOMINACION

'TAG' CAT-2
CABINA 20KV TRAF0 7.5 MVA

S/ REFERENCIA



SOFTWARE SISTEMA CONTROL




ARMARIO DE CONEXIONES

AI

SLOT:



CENTROL CONTROL MOTORE
CABINA 6KV CMT-6



CLIENTE :

REV. FECHA DESCRIPCION

FIRMA DIBUJADO: 5/4 5/98

REVISADO:

S/ REFERENCIA:

DENOMINACION

'TAG' CMT-6

CABINA TRAF0 1 600KVA