

RANGOS DE MEDIDA DE INSTRUMENTACIÓN DE TELECONTROL

ANALIZADOR DE CLORO LIBRE RESIDUAL

--- <u>Rango de medida:</u>	<u>Aguas potables:</u>	de 0.0 a 5.0 mg/l
	<u>Aguas depuradas:</u>	de 0.0 a 5.0 mg/l

Resolución de 0.1 mg/l.

SENSORES DE TURBIDEZ

--- <u>Rango de medida:</u>	<u>Aguas potables:</u>	de 0.0 a 50.0 NTU
	<u>Aguas depuradas:</u>	de 0.0 a 100.0 NTU de 0.0 a 200.0 mg/l de S.S.

Resolución de 0.1 NTU y 0.1 mg/l de S.S.

SENSORES DE CONDUCTIVIDAD

--- <u>Rango de medida:</u>	<u>Aguas potables:</u>	de 100 a 5.000 μ S/cm
	<u>Aguas depuradas:</u>	de 1.000 a 10.000 μ S/cm
	<u>Aguas residuales:</u>	de 1.000 a 10.000 μ S/cm

Resolución de 1 μ S/cm

SENSORES DE pH:

--- <u>Rango de medida:</u>	<u>Aguas potables:</u>	de 5.0 a 10.0 uds de pH
	<u>Aguas depuradas:</u>	de 5.0 a 10.0 uds de pH

Resolución de 0.1 uds. de pH
